



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов



от «20» 12 20 16 г.

№ 19457/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 149 от 14 декабря 2016г.

Организация-изготовитель: ZHEJIANG JUFAR COPPER INDUSTRY CO. LTD

Адрес: Qinggang Industrial Area, Yuhuan, Zhejiang, China, Китай.

Получатель: ООО «САРДОНИКС».

Адрес: Россия, 192019, город Санкт-Петербург, улица Книпович, дом 13, корпус 2, лит. Н.

Наименование продукции:

Фитинги латунные Т.М. ProEXPERT.

Изготовлены в соответствии: со спецификацией изготовителя.

Код ТН ВЭД: 7412 20000 0

Область применения: предназначены для систем питьевого и хозяйственно – питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления.

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист

записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора.

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 1513М-2016 от 16 декабря 2016г. Аккредитованный испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» ((Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области) Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.210ПЛ01), типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299, Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Вещества, показатели (факторы):

Название показателя	Фактическое значение	Гигиенический норматив
1	2	3
Запах балл	Менее 1	2.
Токсичность %	89,2	70-120
Железо мг/л	Менее 0,1	0,3
Хром мг/л	Менее 0,04	0,5
Никель мг/л	Менее 0,05	0,1
Медь мг/л	Менее 0,4	1,0
Кадмий мг/л	Менее 0,0001	0,001
Свинец мг/л	Менее 0,015	0,03
Цинк мг/л	Менее 1,5	5,0
Марганец мг/л	Менее 0,01	0,1
Алюминий мг/л	Менее 0,1	0,5

По результатам проведенных испытаний продукции: «Фитинги латунные Т.М. ProEXPERT» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299, Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), **не установлено.**

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299, Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Фитинги латунные Т.М. ProEXPERT»
соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин