



01374

(учетный номер бланка)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.01752

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОЛАЙН».
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 192019, Санкт-Петербург, улица Книпович, дом 13, корпус 2 литер Н, помещение 1-Н, офис 2А. ОГРН 1207800011198. Телефон: +79095834991. E-mail: spacemybrain@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОЛАЙН».
Место нахождения: Россия, 192019, Санкт-Петербург, улица Книпович, дом 13, корпус 2 литер Н, помещение 1-Н, офис 2А. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 192019, Санкт-Петербург, улица Балтийская, дом 51. ОГРН 1207800011198

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24,
помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Цилиндры теплоизоляционные из каменной ваты некашированные и
кашированные алюминиевой фольгой. Торговая марка: Термолайн.
Выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-43261863-2020
Серийный выпуск

код ОКПД 2

23.99.19.110

код ТН ВЭД

6806 10 000 8

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

Некашированные:
Группа горючести – НГ по ГОСТ 30244-94.
Кашированные:
Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94.
Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96.
Группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18.
Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
Протоколы испытаний №№ ПБ207О.180220, ПБ208О.180220 от
18.02.2020 года, выданные Испытательной лабораторией
«ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛЮ2);
Акт анализа состояния производства от 18.02.2020 года.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 20.02.2020 ПО 19.02.2025



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

М.Е. Емцев
инициалы, фамилия